

39-474
8.09.78

Начальнику АРТИ

т. Якубову В. П.

О снятии с регистрации
котлов ВОТ, об. 1422

Опыт многолетней эксплуатации котлов ВОТ с применением в качестве теплоносителя-диоксидаметана показал, что рабочее давление в них при рабочих температурах $310 \pm 320^{\circ}\text{C}$ не превышало 0,6 ати.

Согласно паспортным данным рабочее давление разрешено 3 ати.

В виду этого просим снять с учета в органах госгортехнадзора котлы ВОТ, рег. № 3084, 3084А.

Установленные на обвязке котлов предохранительные клапаны будут перетарированы на предельное давление 0,6 ати.

Директор опытного завода

С. А. Шпиль

Бойцежовская 75874
из 8.09.78

Снять кешью

1309
за
работ
и
при Совете
(Госгортехнадзор СССР)

Управление
Иркутского округа

АНГАРСКАЯ
РГТИ

13. 09. 1978

230

На Ваш № 39-474 от 08.09.78.

Ангарская РГТИ не возражает снять с учета паровые котлы рег. № 3084, 3085, при условии установки на линии азота (сеть комбината), для перекачивания жидкого дитоллилметана в котел с аппарата позиции 2, установки на подводящем трубопроводе автоматического редуцирующее устройство с манометром и предохранительным клапаном, установленными на стороне меньшего давления после редуцирующего устройства в соответствии ст. 5-4-9 Правил по сосудам.

Начальник Ангарской РГТИ

В. П. Якубов.

Исп. Беляков Б. А.
75428

*Визирован А.Р.
14.09.78*